


LEGENDA:

- | | | |
|-----|----------|-------------------------------------|
| SS | – svorka | spojení jímacího a svodového vedení |
| SO | – svorka | připojení okapového žlabu |
| SZ | – svorka | zkušební |
| SP | – svorka | připojení plechové krytiny |
| SOJ | – svorka | připojení oddáleného jímáče |
| STJ | – svorka | připojení tyčového jímáče |
| SPU | – svorka | připojení uzemnění |
| SSU | – svorka | spojení uzemnění |

POZNÁMKA:

Je potřeba zajistit izolované (nevodivé) spojení stožáru TV antén a plechové krytiny střechy. Anténní stožár nebude připojen k jímacímu vedení, bude připojen na EP budovy.

 <p>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Pavel HEINZ Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon: +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz IČO 18692761</p>		Změna		Číslo			
				Datum			
		Paré číslo					
Vedoucí projektant Ing.Heinz		Zodpovědný projektant Milan Hruška		Vypracoval Milan Hruška		Kreslil 	
						Projektant části PD Milan Hruška - projekty elektro Poštovní 673, 357 31 Horní Slavkov tel: +420 352 684 425, +420 608 339 248 IČO: 128 50 373 ČKAIT: 0301025 e-mail: milanhruska@centrum.cz	
Místo Březová u Sokolova		Katastr Březová u Sokolova					
Kraj Karlovarský		Stavební úřad Sokolov				Formát 3xA4	
Stavba Město Březová, Náměstí Miru 230, 35601 Březová, okres Sokolov						Datum 03/2017	
Objekt <h1>Stavební úpravy hasičské zbrojnice</h1> <h2>č.p. 178, Březová u Sokolova</h2>						Stupeň DSP	
						Arch.č. 170610	
						Měřítko 1:100	
						Výkr. č. <h1>D.1.4.3.04</h1>	
Předmět <h1>Hromosvod</h1>							